

CCM- Nº3

Diagrama de instalação elétrica para o sistema CCM- Nº3, mostrando a distribuição de energia para ventiladores e exaustores.

Legenda:

- 42: Fase principal (Linha Vermelha)
- 39: Fase secundária (Linha Verde)
- 26: Fase terciária (Linha Azul)

Componentes e Conexões:

- Entrada de Energia:** VEM DISJ. Nº4 VENTILARES 220Vac.
- Termostato (T.M.):** Controla o sistema através do relé K1.
- Relé K1:** Controla os ventiladores e exaustores.
- Supressores de Surto:** Proteção contra surtos elétricos.
- Exaustores e Ventiladores:** Quatro unidades (dois exaustores e dois ventiladores) controladas pelo relé K1.

Detalhes da Instalação:

- A linha principal (42) divide-se para alimentar os ventiladores e exaustores.
- Os ventiladores e exaustores são alimentados por linhas separadas (41, 40, 41, 40).
- Os ventiladores e exaustores são controlados pelo relé K1.
- Os ventiladores e exaustores são protegidos por supressores de surto.

[illegible]