



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **000009/2025**, Processo Administrativo nº **000022/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição em regime de fornecimento contínuo de solução de Cloreto de Polialumínio para tratamento de água para atender as necessidades do SAAE de Passos/MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
VITTA QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 10.745.687/0001-48 fabio.foganholi@tqavitta.com.br - (11) 99788-8598	1.480.500,00	1.362.060,00	118.440,00 Proveito (8,00%)
Totais	1.480.500,00	1.362.060,00	118.440,00 Proveito (8,00%)

Detalhes

Esmeraldo Pereira Santos na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VITTA QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CPF/CNPJ: 10.745.687/0001-48				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 27/03/2025 11:20:18			
Lote 00001 CLORETO DE POLIALUMÍNIO - SOLUÇÃO, Nº NA ONU 1760, Nº RISCO 80, SUBCLASSE Nº 8.- n º de onu: 1760 - classe risco: 8. - número de risco: 80 ge: iii- cas: n º 1327-41-9. - concentração de al2o3 (m/m) 9,0 a 11,0 %- basicidade livre 62,0 a 68,0 %. - material insolúvel 0,10 %. - densidade a 25 º c 1,26 g/cm3. - turbidez (ntu) 20. - aspecto: líquido viscoso límpido, de cor âmbar a castanho. - ponto de ebulição 105 ºc a 760 mm hg (10 %);- o produto não poderá ser subproduto de processos industriais;- mais informações disponíveis no termo de referência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CLORETO DE POLIALUMÍNIO - SOLUÇÃO, Nº NA ONU 1760, Nº RISCO 80, SUBCLASSE Nº 8. - N º de ONU: 1760 - Classe Risco: 8. - Número de Risco: 80 GE: III- CAS: N º 1327-41-9. - Concentração de Al2O3 (m/m) 9,0 a 11,0 %- Basicidade livre 62,0 a 68,0 %. - Material Insolúvel 0,10 %. - Densidade a 25 º C 1,26 g/cm3. - Turbidez (NTU) 20. - Aspecto: Líquido viscoso límpido, de cor âmbar a castanho. - Ponto de Ebulição 105 ºC a 760 mm Hg (10 %);- O produto não poderá ser subproduto de processos industriais;- Mais informações disponíveis no TERMO DE REFERÊNCIA.	658.000,00	KG	2,07	1.362.060,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Passos, 27 de Março de 2025.

Autoridade Competente: Esmeraldo Pereira Santos