



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa sem fase recursal nº 000018/2025**, Processo Administrativo nº **000055/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de transmissores de nível hidrostáticos, para a comando dos conjuntos moto bombas instalados na EEE3 (Estação Elevatória de Esgoto 3), atendendo as necessidades do SAAE de Passos MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
MAURICIO F. DA COSTA LTDA - 51.991.185/0001-84 ADM_4M@HOTMAIL.COM - (33) 98411-6671	2.882,62	2.300,00	582,62 Proveito (20,21%)
Totais	2.882,62	2.300,00	582,62 Proveito (20,21%)

Detalhes

Esmeraldo Pereira Santos na condição de **Autoridade competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: MAURICIO F. DA COSTA LTDA - CPF/CNPJ: 51.991.185/0001-84				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 13/05/2025 14:41:45			
Lote 00001 TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO, SENDO: construção: invólucro em aço inoxidável ou pvdf;faixas de pressão: desde 2,5 mca de fe; sinal de saída: 4 a 20 mA2 fios;tensão de trabalho: entre 08 a 32 vcc;grau de proteção: ip68;faixa de trabalho: 0 a 6 metros;temperatura do fluido: 0 a 50 °c;conexão elétrica: cabo especial;acessórios: proteção adicional contra surtos;cabo: pur ou teflon, ventilado, com comprimento de 10 metros;precisão: entre 0,25 e 0,5% fe;referência: wtpf-4030 / wl420				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO, SENDO: Construção: invólucro em aço inoxidável ou PVDF;Faixas de pressão: desde 2,5 mCA de FE;Sinal de saída: 4 a 20 mA2 fios;Tensão de trabalho: Entre 08 a 32 VCC;Grau de Proteção: IP68;Faixa de trabalho: 0 a 6 metros;Temperatura do fluido: 0 a 50 °C;Conexão elétrica: cabo especial;Acessórios: proteção adicional contra surtos;Cabo: PUR ou Teflon, ventilado, com comprimento de 10 metros;Precisão: Entre 0,25 e 0,5% FE;Referência: WTPH-4030 / WL420	2,00	PC	1.150,00	2.300,00
Marca: TN	Fabricante: TN	Modelo: TN 10 METROS		

Passos, 13 de Maio de 2025.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta

Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.

CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Autoridade competente: Esmeraldo Pereira Santos